



INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1

tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 — fax: (48 22) 825 52 86

Członek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie — UEAtc
Członek Europejskiej Organizacji ds. Aprobát Technicznych — EOTA

Seria: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8309/2010

Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobát technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497), w wyniku postępowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek firmy:

MAG-KRAK, A. i R. Pluta, B. i J. Twardosz sp. j.
ul. Łowińskiego 7, 31-752 Kraków

stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwą:

STALOWE ŁĄCZNIKI ROZPOROWE KT i KTS

w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku, który stanowi integralną część niniejszej Aprobaty Technicznej ITB.

Termin ważności:
9 marca 2015 r.

Załącznik:
Postanowienia ogólne i techniczne



DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej

Marek Kaproń
Marek Kaproń

Warszawa, 9 marca 2010 r.

ZAŁĄCZNIK

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

SPIS TREŚCI

1. PRZEDMIOT APROBATY	3
2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA	3
3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE, WYMAGANIA	4
3.1. Materiały	4
3.2. Łączniki rozporowe	4
4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT	4
5. OCENA ZGODNOŚCI	5
5.1. Zasady ogólne	5
5.2. Wstępne badanie typu	5
5.3. Zakładowa kontrola produkcji	6
5.4. Badania gotowych wyrobów	6
5.5. Częstotliwość badań	6
5.6. Metody badań	7
5.7. Pobieranie próbek do badań	7
5.8. Ocena wyników badań	7
6. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE	7
7. TERMIN WAŻNOŚCI	8
INFORMACJE DODATKOWE	8
RYSUNKI I TABLICE	10

1. PRZEDMIOT APROBATY

Przedmiotem Aprobataj Technicznej s stalowe aczniki rozporowe KT i KTS, produkcji firmy MAG-KRAK, A. i R. Pluta, B. i J. Twardosz sp. j.

acznik KT zoony jest z nagwintowanego trzpienia zakoczonego stokiem rozporowym, z tulejki rozporowej oraz z nakretki szecioktnej z konierzem (rysunek 1).

acznik KTS zoony jest z nagwintowanego trzpienia, na ktorego jeden koniec jest nakrcony nagwintowany stoek rozporowy, a drugi koniec jest uksztatowany w formie haka otwartego oraz z tulejki rozporowej z konierzem (rysunek 2).

Wymiary acznikw KT i KTS, pokazane na rysunkach 1 i 2, podano w tablicy 1.

aczniki KT i KTS s wykonywane ze stali zwykej, weglowej i pokrywane warstw ochronn cynku o gruboci nie mniejszej ni 5 m.

Dokrcajc nakretk acznika KT lub wkrcajc trzpie acznika KTS powoduje si przesunicie stoka rozporowego, rozwarcie porozcinanych fragmentw tulei rozporowej i powstanie trwaego zakotwienia acznika.

Mocowanie z zastosowaniem acznika rozporowego KT pokazano na rysunku 3.

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA

aczniki rozporowe KT i KTS s przeznaczone do wykonywania zamocowa statycznie obcizonych elementw konstrukcji budowlanych, w podou z betonu zwykego, niezarysowanego, klasy nie niszej ni C20/25 wedug normy PN-EN 206-1:2003.

Ze wzgldu na agresywno korozyjn rodowiska aczniki rozporowe KT i KTS naley stosowa zgodnie z wymaganiami, podanymi w normach PN-EN 12329:2002, PN-EN ISO 12944-2:2001 i PN-EN 10152:2009.

Nonoci obliczeniowe acznikw KT i KTS podano w tablicy 2, a parametry montaowe i parametry rozmieszczenia acznikw, pokazane na rysunkach 4 i 5, podano w tablicach 3 i 4.

Do wykonania otworu w podou betonowym naley uywa wiertarki udarowo-obrotowej. Otwr naley wierci prostopade do powierzchni podoa. acznik powinien da si wprowadzi w wykonywany w podou otwr lekkimi uderzeniami motka. Mont acznika powinien by wykonany przy uyciu klucza dynamometrycznego. Naley zwroci uwag, aby po rozpreeniu acznika podkadka pod nakretk lub rub bya silnie docinita do mocowanego elementu.

